

Abdichtungen von Hochbauten – Korrigenda C1 zur Norm SIA 271:2021

SIA 271-C1:2022

Die vorliegende Korrigenda SIA 271-C1:2022 zur Norm SIA 271:2021 wurde von der SIA-Kommission für Hochbaunormen am 25. Januar 2022 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Februar 2022.

Sie steht unter www.sia.ch/korrigenda > SIA 271 zur Verfügung.

Korrigenda C1 zur Norm SIA 271:2021 de (1. Auflage 2021-11)

| Seite | Ziffer | bisher Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert | Korrektur Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert |
|-------|--------|--|---|
| 9 | 1.1.5 | Nicht drückendes Wasser Wasser bis zu einem hydrostatischen Druck von 50 kPa, das nicht langfristig steht und ungehindert abfliessen kann. Retention gilt nicht als langfristig stehendes Wasser. | Nicht drückendes Wasser Wasser bis zu einem hydrostatischen Druck von 5 kPa, das nicht langfristig steht und ungehindert abfliessen kann. Retention gilt nicht als langfristig stehendes Wasser. |
| 54 | 7.4.2 | Haftzugprüfungen an direkt auf den Untergrund aufgebrachtten Flüssigkunststoff-Abdichtungen müssen gemäss SIA 281/3 ausgeführt werden. Die Anzahl und die Zeitpunkte der Haftzugprüfungen müssen durch den Projektierenden festgelegt werden. Die Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtung und Untergrund muss die Anforderungen von 4.7.5.7 erfüllen. | Haftzugprüfungen an direkt auf den Untergrund aufgebrachtten Flüssigkunststoff-Abdichtungen müssen gemäss SIA 281/3 ausgeführt werden. Die Anzahl und die Zeitpunkte der Haftzugprüfungen müssen durch den Projektierenden festgelegt werden. Die Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtung und Untergrund muss die Anforderungen von Anhang C, Tabelle 14 erfüllen. |