

Ersetzt SIA 271-C1:2022

Abdichtungen von Hochbauten – Korrigenda C2 zur Norm SIA 271:2021

Referenznummer
SN 564271-C2:2024 de

Gültig ab: 2024-03-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur- und
Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

SIA 271-C2:2024

Die vorliegende Korrigenda SIA 271-C2:2024 zur Norm SIA 271:2021 wurde von der SIA-Kommission für Hochbaunormen am 23. Januar 2024 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. März 2024. Sie ersetzt die Korrigenda SIA 271-C1:2022.

Sie steht unter www.sia.ch/korrigenda > SIA 271 zur Verfügung.

Korrigenda C2 zur Norm SIA 271:2021 de (1. Auflage 2021-11)

Seite	Ziffer	bisher	Korrektur
		Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert	Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert
9	1.1.5	Nicht drückendes Wasser Wasser bis zu einem hydrostatischen Druck von 5 kPa, das nicht langfristig steht und ungehindert abfliessen kann. Retention gilt nicht als langfristig stehendes Wasser.	Nicht drückendes Wasser Wasser, das ohne nennenswerten hydrostatischen Druck (d. h. kein permanent aufgestautes Wasser) das Bauwerk benetzt und ungehindert abfliessen kann. Retention gilt nicht als langfristig stehendes Wasser.
54	7.4.2	Haftzugprüfungen an direkt auf den Untergrund aufgebrauchten Flüssigkunststoff-Abdichtungen müssen gemäss SIA 281/3 ausgeführt werden. Die Anzahl und die Zeitpunkte der Haftzugprüfungen müssen durch den Projektierenden festgelegt werden. Die Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtung und Untergrund muss die Anforderungen von 4.7.6.7 erfüllen.	Haftzugprüfungen an direkt auf den Untergrund aufgebrauchten Flüssigkunststoff-Abdichtungen müssen gemäss SIA 281/3 ausgeführt werden. Die Anzahl und die Zeitpunkte der Haftzugprüfungen müssen durch den Projektierenden festgelegt werden. Die Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtung und Untergrund muss die Anforderungen von Anhang C, Tabelle 14 erfüllen.